



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	109513-TSE-02/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	10.05.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	23.10.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKSA POWER GENERATION (CHINA) CO., LTD.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	NO:19 TONGJIANG NORTH ROAD, CHANGZHOU NEW DISTRICT, CHANGZHOU, CHİNA -/ÇİN
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKSA POWER GENERATION (CHINA) CO., LTD.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:19 TONGJIANG NORTH ROAD, CHANGZHOU NEW DISTRICT, CHANGZHOU, CHINA - / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	109513-TSE-02/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	AKSA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

JENERATÖR GRUPLARI(DİSEL)

-APDXXXX Model, AKSA Motorlu, Prime 10,6 KVA/ 8,5 kW(dahil), Standby 11,5 KVA/ 9,2 kWdan (Prime 10,6 KVA - Standby 11,5 KVA dahil), Prime 410 KVA, 328 kW Standby 450 KVA/ 360 kW a kadar (Prime 410 kVA – Standby 450 kVA dahil) 230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol üniteli Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı

-APDXXXX Model, CROWN KRAFT Motorlu, Prime 11 KVA/ 8,8 kW(dahil), Standby 12 KVA/ 9,6 kW'dan (Prime 11 KVA - Standby 12 KVA dahil) dan, prime 410 KVA, 328 kW standby 451 KVA/ 360,8 kW a kadar (Prime 410 kVA – Standby 451 kVA dahil) 230/400V,50Hz,G3 Performans sınıfı IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol üniteli Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı

-APDXXXXM Model, MITSUBISHI Motorlu,Prime 600 KVA/480kW - Standby 660 KVA/528kW 'dan (Prime 600 KVA -

e-imzalı/e-signed

29.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(109513-TSE-02/07nolu belge devamı) : AKSA POWER GENERATION (CHINA) CO., LTD.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

Standby 660 KVA'dan dahil) Prime 2500 KVA/2000kW – Standby 2750 KVA/2200kW'a kadar (Prime 2500 KVA –Standby 2750 kVA dahil)
230/400V, 50Hz, G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ –IP23M KABİNLİ , Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Üniteli Jeneratör Grupları, Diesel Yakıtlı

-ADXXX Model, Doosan Motorlu, Prime 84KVA/67,2kW - Standby 93 KVA/74,4kW'dan (Prime 84 KVA - Standby 93KVA dahil) Prime 750KVA/ 600kW- Standby 825 KVA/660 kW'a kadar (Prime 750KVA - Standby 825 KVA dahil) 230/400V, 50Hz, G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ –IP23M KABİNLİ , Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Üniteli, Dizel Jeneratör Grupları

-ADXXX Model, HYUNDAI Motorlu, Prime 84KVA/67,2kW - Standby 93 KVA/74,4kW'dan (Prime 84 KVA – Standby 93KVA dahil) Prime 915 KVA, 732 kW, - Standby 1015 KVA, 812 kW'a kadar (Prime 915KVA - Standby 1015 KVA dahil) 230/400V, 50Hz, G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ –IP23M KABİNLİ , Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Üniteli, Dizel Jeneratör Grupları
(K.D. 25.11.2024)

APDXXXBD model, BAUDOUIN Motorlu, Prime 18 KVA/14,4 kw- Standby 20 kVA/16 kw'dan(Prime 18 kVA, Standby 20 kVA dahil), Prime 2050 KVA 1640 kW, Standby 2250 KVA, 1800 kW'ya (Prime 2050 kVA-Standby 2250 kVA dahil)'e kadar, 230/400V, 50Hz, G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ –IP23M KABİNLİ , Üç Fazlı Otomatik veya Manuel Çalıştırma Kontrol Üniteli, Dizel Jeneratör Grupları
(K.D. 25.11.2024)

-APDXXXXC Model, CUMMINS Motorlu, Prime 20 KVA, 16 kW, Standby 22 KVA, 17,6 kW, (Prime 20 KVA - Standby 22 KVA dahil), 230/400V, Prime 2750 KVA/2200kW – Standby 3000 KVA/2400 kW a kadar, (Prime 2700 kVA – Standby 3 000 kVA dahil), 230/400V, 50Hz, G3 Performans Sınıfına sahip, IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, 3 fazlı Otomatik veya Manuel çalıştırma kontrol üniteli Jeneratör grupları, Diesel Yakıtlı
(K.D. 25.11.2024)

Jeneratör grupları ile birlikte maksimum güçte test edilen Alternatörler ;
Stamford marka Alternatör maksimum güç Prime 2790 KVA / 2232 kW , Standby 3069 KVA / 2455kW a kadar
Meccalte marka Alternatör maksimum güç Prime 750KVA / 600 kW , Standby , 825 KVA / 660 kW a kadar
Aksa marka Alternatör maksimum güç Prime 450 KVA /360 kW Standby 495 KVA/396 kW a kadar
Leroy Somer marka Alternatör maksimum güç Prime 2700 KVA / 2160 kW , Standby 2970 KVA / 2276 kW a Kadar (K.D 11.09.2019)
AKSA marka Alternatör maksimum güç Prime 600kVA /480 kW, Standby 660kVA / 528kW
(K.D 10.01.2023)

e-imzalı/e-signed

29.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

